

Branchsawn teleskooppivarsien käyttöohje

Teleskooppisauvan käyttäjällä on oltava riittävä ammattitaito linjaraivauksessa tai vartta on käytettävä tällaisen henkilön valvonnassa.

Käytettävä linja raivauksessa käytettäviä turvavarusteita.(ja sähkö)

Työohje:

Ohje koskee puiden poistamista oksimista enintään 25 Kv johdon välittömässä läheisyydessä.

Ennen työn aloittamista on tarkastettava teleskooppivarsi että on puhdas,ehjä ,rasvattu.

Raivaustyön aloittaminen , ilmoitettava sähköyhtiön vaatimuksen mukaan.

Työ suoritettava maasta käsin.

Käsien on oltava varren turva renkaan alapuolella.

Putkien ulosveto toisistaan on merkitty putken ympäri merkityllä viivalla.

Merkinnän ylittäminen on kielletty.

Oksat on katkottava riittävän lyhyissä pätkissä ettei pitkä oksa joudu jännitteiseen johtimeen.

Jännitteistä johtoa ei saa koskettaa varrella.

Varsi lasketaan pystyasennosta puhtaalle alustalle ettei varsi likaannu eikä naarmunnu.

Työ tulee keskeyttää jos työvälineisiin tai johtoon tulee turvallisuutta vähentävä vika.

Varren käyttämistä ei suositella kosteissa olosuhteissa.

Ulosveto mitat käytettäessä on merkitty varren tarrassa.

Työ päätyttyä välineet on puhdistettava, kuivattava ja säilytettävä (esim kuljetus putkessa.)

Teleskooppivarteen ei saa tehdä muutoksia eikä korjauksia.

Käyttöön otto ja huolto:

Puhdista varsi, ruiskuta Rasva silikonilla kaikille putkille ennen varren käyttöön ottoa.

(Puhdista Wurth IPA Cleaner tai kevyesti asetonilla, silikonirasva wurth tuote nro 0893 223)

Puhdistuksen jälkeen putket on aina silikonirasvattava ennen käyttöä.

Paljon hankautumia, hakkautumia, varren putki on vaihdettava uuteen.

Muutokset käyttöohjeeseen pidätetään.